

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Большой Камень
г. Большой Камень, ул. им. В.А. Маслакова, 10 А, тел: 84233559206, e-mail: ond_bk@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 60/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 25 сентября 2019 года № 60 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03.10.19 года по 30.10.19 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор по городскому округу Большой Камень по пожарному надзору Пинчук Ольга
Владимировна, Главный государственный инспектор по городскому округу Большой Камень по пожарному
надзору Примак Максим Игоревич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 45
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директор МАУ «Спортивный комплекс» ГО Большой Камень Шапилов Евгений
Менгынович, заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений
Волковский Анатолий Тимофеевич*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм. (акт технического состояния пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ООО «Спецмонтажсервис» от 28.10.2019 г.) (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ	п.13.14.8 СП5.13130.2009	26.10.2020	

	КАМЕНЬ)			
2	Приборы АУПС и СОУЭ установлены на горючем основании. (акт технического состояния пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ООО «Спецмонтажсервис» от 28.10.2019 г.) (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п.13.14.6 СП5.13130.2009	26.10.2020	
3	Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации, установленный в общем коридоре 3 этажа, от несанкционированного доступа не защищен. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п. 12.48* НПБ 88-2001; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	26.10.2020	
4	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (акт технического состояния пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ООО «Спецмонтажсервис» от 28.10.2019 г.) (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п.13.15.15 СП5.13130.2009	26.10.2020	
5	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (акт технического состояния пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ООО «Спецмонтажсервис» от 28.10.2019 г.) (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п.3.4 СП3.13130.2009	26.10.2020	
6	Кабельные линии СПЗ проложены кабелем, не обеспечивающем работоспособность в условиях воздействия пожара (акт технического состояния пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ООО «Спецмонтажсервис» от 28.10.2019 г.) (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53316, п. 4.9 СП6.13130.2009	26.10.2020	

	ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)			
7	В здании спортивного комплекса извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	26.10.2020	
8	В тамбурах перед раздевалками на 1 этаже требуется доустановка дымовых извещателей (акт технического состояния пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ООО «Спецмонтажсервис» от 28.10.2019 г.). (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п.13.3.8 СП 5.13130.2009	26.10.2020	
9	В зале бокса требуется доустановка дымовых извещателей. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п.13.3.8 СП 5.13130.2009	26.10.2020	
10	В здании спортивного комплекса частично расположены тепловые пожарные извещатели, не имеющие световой индикации работоспособности извещателя. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	СП 5.13130.2009	26.10.2020	
11	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет). (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п. 24 Правил противопожарного режима	26.10.2020	
12	Заполнение проемов в преградах отделяющих помещения саун (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6) от помещений спортивного комплекса (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1) не отвечают требованиям предъявляемым к заполнению проемов в противопожарных преградах. Разделение помещений происходит	п. (1,2,3) ст. 88, таб.23, таб. 24 ФЗ-123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	26.10.2020	

	Знаков ССПБ не зафиксировано. Сертификатов соответствия на данную дверь не представлено. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)			
13	Заполнение проемов в преградах отделяющих помещение вентиляционной на 3 этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) от помещений спортивного комплекса (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1) не отвечают требованиям предъявляемым к заполнению проемов в противопожарных преградах. Разделение помещений происходит путем отделения тремя деревянными дверьми. Знаков ССПБ не зафиксировано. Сертификатов соответствия на данную дверь не представлено. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п. (1,2,3) ст. 88, таб.23, таб. 24 ФЗ-123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	26.10.2020	
14	Допускается размещение временного строения (склада) на расстоянии менее 15 метров от здания спортивного комплекса. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п.74 Правил противопожарного режима	26.10.2020	
15	Заполнение проемов в преградах отделяющих помещение вентиляционной на 1 этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) от помещений спортивного комплекса (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1) не отвечают требованиям предъявляемым к заполнению проемов в противопожарных преградах. Разделение помещений происходит путем отделения тремя деревянными дверьми. Знаков ССПБ не зафиксировано. Сертификатов соответствия на данную дверь не представлено. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)	п. (1,2,3) ст. 88, таб.23, таб. 24 ФЗ-123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	26.10.2020	
16	Двери отделяющие лестничную клетку от поэтажных коридоров (3 этаж двери в коридор, 3 этаж вход	п.6.18* СНиП 21-01-97*	26.10.2020	

возле кабинета директора, медицинский кабинет, тренерская, помещение теплового узла) не имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ)			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Большой Камень по пожарному надзору

Пинчук Ольга Владимировна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"30" октября 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"30" октября 20 19 г.

Директор МАУ «Спортивный комплекс»
городского округа Большой Камень
Шапилов Е.М.

(должность, фамилия, инициалы)